



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ. RU. ОП078. Н. 00069

Зарегистрирован в Государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности 10.06.2008 г.

Действителен до 10.06.2011 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

**Энергофлекс. Изделия из пенополиэтилена в виде листов
марок: Стандарт, Супер, Блэк Стар, Блэк Стар Дакт,
выпускаемые по ТУ 2244-069-04696843-2003,
(толщина 3+20 мм)**

22 4411
код ОКП

код ТН ВЭД

продукция

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в
НПБ 244-97:

(группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемый по СНиП 21-01-97*),
для изделий толщиной 3+10 мм - группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючий
по СНиП 21-01-97*),
для изделий толщиной 13+20 мм - группа горючести - Г2 по ГОСТ 30244-94
(умеренногорючий по СНиП 21-01-97*)) при испытаниях на негорючей основе;
с высокой дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89 (группа – Д3 по СНиП 21-01-97*)

ИД

Сертификат распространяется на серийный выпуск

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан ЗАО "Завод информационных технологий "ЛИТ", ОКПО 04696843,
152020, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 1.
Тел. (48535) 327-06, факс (48535) 322-66.

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель ЗАО "Завод информационных технологий "ЛИТ", ОКПО 04696843,
152020, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 1.
Тел. (48535) 327-06, факс (48535) 322-66.

реквизиты предприятия, организации, адрес



№ 0225106

Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, номер, дата)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
Отчеты об испытаниях: № 1566/С-2008 от 09.06.2008 г.; № 1587/С-2008 от 09.06.2008 г.	НИЛ ПВБ ФГУП «ГНИИХТЭОС» № ССПБ.RU.ИН030 от 09.12.2003 г.
Сертификат соответствия системы менеджмента качества № 08.189.026 от 27 марта 2008 г.	Ассоциация по сертификации «Русский регистр» № РОСС RU.M335.04BE.00 от 26.06.2005 г.
Заявление-декларация от 14.05.2008 г.	ЗАО "Завод информационных технологий "ЛИТ", ОКПО 04696843.
Санитарно-эпидемиологическое заключение 76.01.07.224.П.000670.03.08 от 26.03.2008 г.	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области.

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

«Положения о знаке соответствия Системы сертификации в области пожарной безопасности. Знак соответствия Системы. Форма, размеры и технические требования»

Описание местонахождения знака соответствия рядом с товарным знаком фирмы - изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан Органом по сертификации «НПО ПОЖЦЕНТР»,
ООО «НПО ПОЖЦЕНТР».
Регистрационный индекс № ССПБ.RU.ОП.078, аттестат аккредитации от 27.09.2007 г.
115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1.
Тел.: (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18. Факс (495) 673-13-27.

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в Госреестре, адрес

Руководитель
Органа по сертификации




подпись

В.А. Литвинов
инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

А.Б. Ильин
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.