

**МОСКОВСКАЯ СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
(СИСТЕМА МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ)**

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Регистрационный № РОСС RU.3168.04ЯЛ00 в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации

Орган по сертификации "ОРГСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ"
Аттестат аккредитации № RU.MCC.AO.3.169
109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6.
тел. 589-79-69 тел./факс 170-06-52



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU.MCC.169.629.5.PP.12484

Срок действия с 07 июля 2006 г. по 07 июля 2009 г.

Выдан фирме **INDUSTRIE CO S.R.L.** (Италия)
Via Nazionale, 50-82030 Dugenta, Italy
Тел.+39 334 853 89 69, факс +39 0824 978 766

Настоящий сертификат удостоверяет, что
Радиаторы отопительные алюминиевые Ideal Comfort.
Части и принадлежности к ним.
(серийное производство)

Код ОКДП 2897323

Код ОКП 493517

соответствуют требованиям: ГОСТ 8690-94 "Радиаторы отопительные чугунные.
Технические условия", п. п. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.7, 5.3.5-5.3.8, 5.5. Каталог фирмы **Radial S.r.l.**

Основание для выдачи :

- Решение о выдаче сертификата соответствия ОС «Оргстройсертификация» № 736 от 03.07.2006 г.

Дополнительная информация:

1. Действие сертификата соответствия не имеет территориальных ограничений.
2. Действие сертификата соответствия распространяется на продукцию, производимую фирмой **Radial S.r.l. Via Stentinello s.n. C/da Targia. 96100 SIRACUSA, N.IVA 0120500893**
3. Радиаторы могут использоваться в системах отопления с температурой теплоносителя до 110 °С и рабочим давлением не более 1,6 МПа.

Руководитель органа по сертификации

Сулейманов М.А.

Эксперт
МП



Гуров С.В.

Зарегистрирован в Реестре Системы "Мосстройсертификация"

07 июля 2006 г.

Сертификат соответствия без отметки о подтверждении его действия на оборотной стороне недействителен.