

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ИТ.МХ03.Н01261

Срок действия с 21.04.2008 г. по 20.04.2011 г.

0882558

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ "САНРОС"

РОСС RU.0001.11MX03 от 26 июля 2006 г.;

Россия, 127238, г. Москва, Локомотивный проезд, 21;

тел./факс (495) 482 43 44, (495) 482 43 76

ПРОДУКЦИЯ

РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ моделей KALDO R, ECO-STYLE,
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НИМ

серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

49 3517

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31311-2005

код ТН ВЭД:

7616 99 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ RADIATORI 2000 s.p.a.

Via Francesca, 54/A – 24040 CISERANO (Bergamo), Italy;

тел. +39 (035) 4810174, факс +39 (035) 4821852

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН RADIATORI 2000 s.p.a.

Via Francesca, 54/A – 24040 CISERANO (Bergamo), Italy;

тел. +39 (035) 4810174, факс +39 (035) 4821852

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов сертификационных испытаний № 654-MX07-08 от 10.04.2008, № 655-MX07-08 от 10.04.2008 ИЦ "Сантехоборудование" ОАО "НИИсантехники",

рег. № РОСС RU.0001.21MX07 от 31.08.2006.

Санитарно-эпидемиологического заключения № 77.01.03.490.П.09662.04.5 от 14.04.2005, выданного Центром госсанэпиднадзора в г. Москве.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификат № ИТ-32907, выданный IQNet на систему менеджмента качества RADIATORI 2000 s.p.a., согласно ISO 9001:2000.

Радиаторы могут использоваться в системах отопления с температурой теплоносителя до 120 °С и рабочим давлением до 1,6 МПа.

Водородный показатель (pH) воды должен быть не менее 7 и не более 8.

Сертификация проведена по схеме 3.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

В.И.Горбунов

инициалы, фамилия

Л.Д.Трифонова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации